



Prudnik, dnia 16.02.2015 r.

DT.2420.5.2015

W związku z otrzymanym w dniu 12.02.2015 roku zapytaniem dotyczącym postępowania przetargowego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.02.2015 r. pod numerem 30452-2015 r. na zadaniu: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi :

Pytanie: W specyfikacji na dostawę materiałów budowlanych na potrzeby ZBK w Prudniku, wątpliwości budzi opis szczegółowy do poz. 1 tj. farba emulsyjna zewnętrzna biała, gdzie podano wydajność min. 13 m²/l przy jednej warstwie. Czy na pewno chodzi o farbę emulsyjną zewnętrzną, gdyż taki parametr jest praktycznie nieosiągalny?

Odpowiedź: Tak, słusznie zauważono błąd. **Powinno być 8-9 m² /l przy jednej warstwie.**

.....
Kierownik Zamawiającego
Zdzisław Pikuła